

监理工程师通知单

工程名称：昆山建昌金属科技有限公司 1MWp 分布式光伏发电项目


编号：CZZH-JLTZ-001

致：浙江绿光嘉朔电力工程建设有限公司施工项目部：

主题：关于进场机械存在安全隐患事宜

内容：2021年5月10日监理项目部对场区进场机械检查发现。高空压瓦（彩钢瓦）机械尾部吊具钢丝绳存在断股，存在较大的安全隐患，现要求施工单位即刻对机械吊具钢丝绳进行更换。

附：影像资料



针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题即刻进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊

日期：2021年5月10日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。