

监 理 通 知 单

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式屋顶光伏发电项目 编号：ZHJL-AX-TZD-001

致：湖州强力电力科技有限公司安鑫体育施工项目部

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式屋顶光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、我方对光伏夹具安装工序进行验收，现场发现 2#屋面及其他屋面夹具有容易滑脱、螺丝未紧固现象，现要求你方抓紧时间整改，整改完成后通知我监理方进行复验；
（附图）



抄送：六安航泰新能源有限公司业主项目部

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2024年02月12日

