

监 理 通 知 单

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式屋顶光伏发电项目 编号：ZHLJ-AX-TZD-002

致：湖州强力电力科技有限公司安鑫体育施工项目部

事由：施工存在问题相关事宜


内容：你单位所承建的《六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式屋顶光伏发电项目》：目前存在以下问题：

我方对光伏支架安装工序进行验收，现场发现 5#屋面 7#屋面支架存在问题：

- 1、光伏支架连接件未紧固；
- 2、光伏支架与夹具螺栓连接紧固力不足；
- 3、光伏支架滑动螺母有脱落现象；

现要求你方抓紧时间整改，整改完成后通知我监理方进行复验；

（附图）



抄送：六安航泰新能源有限公司业主项目部

监理项目部

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2021年06月28日

