

监理工程师通知回复单

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：SDS-GYXTXFD-AQ002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 GYXTXFDAQ-002 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、升压站打井机械四周已设置安全警戒绳并设警示标志；
 - 2、积水池已设采取防护措施并设专人监护，防止人员、牲口误触入泥浆池。
- (整改照片附后)

承包单位(章)：

项目经理：

日期：

2021.6.11

项目监理机构复查意见：

经监理现场复查，符合要求

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：

日期：

2021.6.11

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附：整改照片

