

监理工程师通知单（安全）

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYAQ— 001

致： 山东电力建设第三工程有限公司（单位）

主题：

安全管理质量周现场检查活动

内容：经监理项目部对施工现场巡视检查发现如下问题

- 1、南部九台机位道路施工，无设置安全标志、机位指示牌。
- 2、C29-C30 机位道路施工现场，作业机械作业周围无警戒监护人员。

见附图

限 48 小时 内整改完毕，报监理项目部检查。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期： 2021 年 6 月 3 日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。