

监理工程师通知单（安全）

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFDAQ— 002

致：山东电力建设第三工程有限公司（单位）

主题：施工现场基坑临边防护

内容：经监理项目部对升压站打井施工现场巡视检查发现如下问题

- 1、打井机械四周未设置安全警示标志、安全警戒线。
- 2、积水池四周未设立安全防护栏，易造成人员、牲口掉入泥浆池。

以上问题请立即整改方可打井作业，并及时回复监理部。

见附图



项目监理机构（章）：

总监理工程师：徐永生

日期：2021年6月9日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。