

监理工程师通知单

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYXTXFD—ZHJL—B.02—008

主送: 山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送: 沽源县行天下能源科技有限公司

主题: C52 风机基础钢筋保护层过小事宜

内容: 经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对 C52 风机基础进行检查发现: 基础钢筋底部保护层过小, 图纸设计要求底部保护层 80mm 的要求。

以上问题要求立即限期整改, 并经验收合格后方可进行下道工序作业, 并及时回复监理部。 见附图



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2021 年 7 月 31 日

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。