

## 监理工程师通知单

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYXTXFD—ZHJL—B.02—012

主送: 山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送: 沽源县行天下能源科技有限公司

主题: 进场材料工器具保管储存、领用

内容: 经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对贵公司下属分包单位的进场材料检查发现如下问题:

1、堆放的工器具雨天和夜间没有覆盖保护,造成夜间雨淋潮湿,铁件易生锈。

2、私自开箱、吊装工器具出入库程序手续不规范。

以上问题要求立即限期整改,合格后方可进行施工作业,并及时回复监理部。

见附图

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 赵增祥

日期: 2021 年 8 月 22 日

填报说明: 本表一式 3 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。

