

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-AQTZD-B.02-021

主送：山东电力建设第三工程有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沾源县行天下能源科技有限公司

主题：升压站联合泵房基础、污水池及设备基础等基坑的防护事宜

内容：经沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对升压站施工现场检查发现升压站污水池及设备基础基坑深度已超出临边综合楼及围墙基础最底部，未在基坑周围进行临边基础防护，对综合楼、围墙结构存在安全隐患。

现要求贵单位立即制定施工方案，做好临边基础安全防护措施，对综合楼及围墙基础进行保护，否则，由此引起的一切损失有各单位负责。

针对以上问题，要求贵单位限 1 个工作日内整改完成并回复。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师

日

期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

