

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-029

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于集电线路进升压站电缆损坏事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对施工现场进行巡视发现，集电线路 2 回路进升压站电缆敷设时私自截短 50 公分，造成电缆长度不足，且存在绝缘层损坏问题；

现要求你单位立即整改，并上报监理项目部验收，否则，影响后续并网发电由你单位承担，同时及时回复监理部。

限 3 个工作日内回复。

附图：

监理项目部

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

