

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-032

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部
抄送：沽源县行天下能源科技有限公司
主题：关于升压站电气材料（电线电缆、开关、插座、灯具）使用事宜
内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对升压站施工现场进行巡视发现以下问题：

- 1、用于升压站的电线电缆未见第三方检测报告，私自使用；
- 2、安装使用的开关、插座、灯具等材料未见其相关资质、产品合格证及第三方检测报告，私自使用；

现要求你单位立即提供其相关资质、产品合格证及检测报告，否则由此造成的一切后果由你单位承担，同时将依据《施工管理制度》进行考核；

限 2 个工作日内回复。

监理项目部：(章) 
专业监理工程师： 韩大明
日期： 2024年10月16日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。