

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-035

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于风机塔筒接地安装事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对施工现场进行巡视发现风机塔筒接地未安装；

现要求你单位在风机第一段塔筒吊装完成后，立即安装完成风机塔筒与接地网间的接地线连接，否则由此造成的一切后果由你单位承担，同时及时回复监理部；

限 2 个工作日内回复。

监理项目部（章）

专业监理工程师：韩大明

日

期：2021.11.20

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。