

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-039

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于现场光纤检查事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对施工现场检查发现以下问题：

1、一回路：C20 至 C21 机位光纤中的 7#微纤不通；C01 至 C03 光纤中的 2#、6#、8#微纤不通；

2、二回路：升压站至 C19 机位光纤中的 2#、3#微纤不通；C19 至 C12 机位光纤中的 5#、12#微纤不通；C09 至 C10 光纤中的 9#、21#微纤不通；C10-C13-C14-C12 机位光纤不通；

3、所有光纤必须悬挂标示牌，标明其光纤线路走向；

4、现场三、四、五、六回路光纤必须进行全面打光检查，发现光纤不通等问题后，需立即整改；

以上问题要求你单位高度重视，严格按照要求限期整改，否则由此造成的一切后果由你单位承担，同时及时回复监理部；

限 3 个工作日内回复。

监理项目部（章）

专业监理工程师：张军辉

日

期：2021.12.15

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。