

监理通知回复单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GAWH-TZHF-05

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GAWH-ZHJL-TZ-05 的监理通知后，已按要求完成了 现场整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1 我司在与阳光电源股份有限公司技术人员沟通之后，阳光电源股份有限公司出具了产品说明函，向我司保证产品的可靠性与安全性。

附件：说明函

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

同意逐步接收

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。



扫描全能王 创建

说明函

致：万华道生新能源（公安县）有限公司

感谢贵司采购我司集中式逆变器 SG3125HV 和 SG2500HV，针对此逆变器防护等级做如下说明：

我司集中式逆变器 SG3125HV 是户外型机器，整机防护等级为 IP55，具备第三方权威机构检测报告。目前 IP55 已是国内集中式逆变器最高防护等级，具备 5GW 以上应用业绩，可满足各种恶劣场景，保证设备的正常运行和使用，质保期内免费更换及维修。

特此说明，感谢贵司的理解与支持，谢谢。



阳光电源股份有限公司

2021年8月26日

