

监理工程师通知单

工程名称： 一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目 编号： ZHJL-YQNBD-004



致：一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目 国网吉林综合能源服务有限公司 施工项目部：

事由： 关于停车楼组件安装事宜

内容：

经监理对停车楼组件安装巡视检查发现个别部位组件镶嵌入中压块、边压块安装不到位，要求你单位现场安装专业人员在组件安装后仔细排查，对发现的安装质量问题认真整改。

以上问题 2 日之内回复并上报建设单位、监理部。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师： 赵文举
日期： 2022 年 10 月 15 日