

监理工程师通知单

工程名称：一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-YQNBD-006

致：国网吉林综合能源服务有限公司施工项目部：

事由：关于一汽总部 NBD 园区项目并网点数量改变事宜

内容：

你单位承建的一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目中原并网点接入方案为四路并网，现你单位改为两路并网，由此产生消纳问题全部由你单位承担。

以上问题 2 日之内回复并上报建设单位、监理部。



总/专业监理工程师：

赵瑞

日期：2022年11月2日