

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-012

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于你单位基坑开挖未作临边防护的相关事宜

内容：

经我监理部巡视检查发现，你单位在基坑开挖时未作临边防护，为了避免不必要的安全隐患，现根据基坑开挖规范要求你单位做到以下几点：

1、基坑施工必须进行临边防护。深度不超过 2M 的临边可采用 1.2M 高栏杆式防护，深度超过 2M 的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。

2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于 50cm。

以上要求限你方 7 月 20 日完成整改，整改完成后通知我方监理进行验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2021 年 7 月 20 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 123112

日

期： 2021.7.18



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



● 肇源县通威100MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容: 升压站基础开挖施工
拍摄时间: 2021.07.19 14:21

监理单位: 正衡监理