

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-120

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位未按图纸设计要求施工相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位水泵房抹灰施工时未按图纸设计要求“建筑物墙的外侧和内侧满铺 1*10*10mm 镀锌钢丝网”以及屋面防水施工未按图纸设计要求“3mm 厚 SBS 改性沥青涂膜防水层一道、3mm 厚 SBS 改性防水卷材防水层一道”进行施工，存在严重的质量隐患；

现要求你单位对以上问题立即进行整改，严格按照图纸及设计要求施工，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工！若你单位不听劝阻，执意进行下道工序施工，所造成的后果由你单位自行承担！

要求你单位于 2022 年 05 月 24 日前填报回复单。若按期未整改，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。