

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-124

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位站内道路浇筑相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位综合楼及配电楼台阶与建筑之间未预留 20mm 变形缝，存在严重的质量隐患；现要求你单位对该问题立即进行整改，严格按照图纸及设计要求进行施工，确保施工质量！


要求你单位于 2022 年 07 月 07 日前填报回复单。若按期未整改，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

