

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-024

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于项目部过路电缆及水管敷设相关事宜

内容：

经我监理部及业主方巡视检查发现，项目部用水管及电缆过路未进行穿管敷设，存在严重的安全隐患，现要求你单位对项目部过路水管及电缆区域加盖管排，确保用水用电安全。

以上问题限你单位于 2021 年 7 月 31 日前落实整改到位。

若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江家俊

日

期：2021.7.30



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

