

# 监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-034

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-034 通知单, 关于我单位升压站施工因接地预埋件、脚手架钢管未及时到场造成停工影响进度的问题, 现已得到解决, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理: 张凯

日期: 2021年8月15日




监理项目部审查意见:

已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 汪宇

日期: 2021年8月15日



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-034 的监理通知整改照片

