

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-051

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于现场机械施工安全监护相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位挖机现场施工过程中在线路下方作业，未指派专职安全员进行监护，存在严重的安全隐患。

现要求你单位加强现场施工安全管控，对存在安全隐患的作业区域指派专职安全员进行监护，避免安全事故的发生，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 9 月 04 日前填报回复单。若再次发生现场安全管控不到位现象，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

