

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-059

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于脚手架搭设相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位在综合楼满堂脚手架搭设过程中未按专项方案进行实施，无专用上下爬梯及安全通道，存在严重的安全隐患。现要求你单位对满堂脚手架加装专用上下爬梯，设立安全通道，严格按照脚手架搭设施工方案进行施工，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 9 月 17 日前填报回复单。若再次发生现场安全管控不到位现象，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江毅

日

期：2021.09.15

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



● 肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目

施工内容：升压站综合楼一层顶板
模施工

拍摄时间：2021.09.14 14:55

监理单位：正衡监理