

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-059

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-059 通知单, 关于我单位升压站土建工程综合楼工程满堂脚手架搭设施工过程中, 未搭设专用上下爬梯及安全通道的问题。现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理: 张凯

日期: 2024年9月17日

监理项目部审查意见:

经复查已按要求完成整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张林

日期: 2024年09月17日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-059 的监理通知整改照片

