

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-060

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位管桩堆放相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位现场管桩堆放过高，不符合规范要求，存在严重的安全隐患。针对该问题，现要求你单位现场堆放管桩时，要严格按照通威技术交底执行，高度不得超过规定高度，防止塌落，并增加管桩限位措施，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 9 月 17 日前填报回复单。若再次发生现场管桩堆放不合格现象，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张林

日

期：2021.09.15

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

