

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-061

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于现场试验桩桩孔回填相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位 9#区域试验桩桩孔未进行回填，存在安全隐患。现要求你单位对试验桩孔立即进行回填处理，避免安全事故的发生！

要求你单位于 2021 年 9 月 17 日前填报回复单。若后续施工仍发现类似安全问题，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2021.09.15

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

