

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-077

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站临时用电相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位控制楼北侧模板切割机用电缆多处破损严重，且放置在钢管材料上，无保护措施，存在严重的安全隐患；现要求你单位对以上问题立即整改，严格按照临电使用规范作业，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 10 月 10 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张松

日

期：2021.10.28

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

