

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-081

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位施工现场安全文明施工相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位现场发现以下问题：

- 1、组件随意放置，成品保护不到位；
- 2、拉筋材料成品保护不到位；
- 3、施工现场明火取暖，存在严重的安全隐患；
- 4、施工现场垃圾未及时清理；

现要求你单位对以上问题立即进行整改，对现场施工人员加强安全交底及材料成品保护工作，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 10 月 17 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：1

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



