

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-092

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站材料堆放及安全防护相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位进场材料随意堆放，未采取安全防护措施，且材料已严重倾斜；升压站综合楼楼梯未做防护措施，存在严重的安全隐患，针对以上问题，要求你单位立即整改，同时对存在危险隐患的施工区域加强安全管控，安排专人进行安全监护，确保现场施工安全，望你单位严格执行，落实到位！

要求你单位于 2021 年 10 月 28 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

