

监理通知单

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-004

致 扶摇建设工程（西安）有限公司（施工项目部）：

事由：关于综合仓库屋面支架事宜

内容：1、现场巡视综合仓库屋面支架安装期间发现有个别支架变形、弯曲现象，现要求你单位对不合格部位支架进行修复整改。

以上问题要求你单位接到通知单后立即上报施工资料并在3个工作日内进行书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.08.18



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

