

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-CQ005

致：博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于安装质量事宜

内容

现场巡视过程中发现，你方支架组件现场施工时存在以下问题：

- 1、组件安装完成后存在泥块未及时清理
- 2、组件安装时在组件表面造成划痕
- 3、支架材料存在损坏

现要求你方对以上问题逐项进行整改并统计组件、支架损坏情况汇报至项目部。希望你方加强技术管理以免类似情况发生。该通知单 3 日内进行回复。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：王进芳

日期：2021年9月18日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

