

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-CQ007

致：博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于电缆敷设事宜

内容

经业主、监理现场巡视检查发现，8#场区在电缆敷设过程中发现，存在电缆沟底部未铺沙，电缆敷设时动力电缆、信号电缆未分开现象。要求你单位及时对该区电缆敷设进行整改，并对现场人员进行技术交底，以免发生类似情况。该通知单3日内进行回复。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：王海军

日期：2021年10月8日



工程名称, 十八里畜牧场中
聚光伏平价上网发电项目,

施工区域: 光伏区

施工内容: 8区低压电缆敷设

拍摄时间: 2021.10.08

天气: 多云 16°C 东南风2
级 空气质量22 优

地点: 安达市·Z687

今日水印
—相机—