

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-CQ009

致：博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于电缆敷设事宜

内容

监理现场巡视检查发现：

1、7#、8#区高压电缆端头切割完后长时间未做防潮保护措施。

2、11#、12#区汇流箱内出线相序挡板有烤化现象。直流电缆端头热缩套管有烤糊、破裂现象。

要求你单位立即整改，并对现场已完电缆头接线工作进行排查，避免仍存在以上质量问题。该通知单3日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2024年11月17日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

