

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-CQ010

致：博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于项目部生活区安全的事宜

内容

鉴于冬季施工存在生活区用电用火风险增加情况，我监理方会同业主对你方承建的十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目光伏区工程进行专项检查。检查发现存在下列问题：

- 1、厨房燃气罐和人同居一室且无安全保护措施。
- 2、厨房有用明火情况，防火措施不到位
- 3、宿舍存在取暖设备长期在无人情况下使用
- 4、宿舍插线板使用不规范现象
- 5、电线接头处理不规范现象

要求你方及时对上述问题进行整改回复，并对项目部生活区进行自查，以免存在未发现的安全隐患。该通知单 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

王立杰

日期：2021年12月07日