

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-

致：德幂能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于安全相关事宜

内容

经业主监理现场检查发现。贵单位承建的十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目升压站工程，在构架导线安装时高空作业时存在严重违规现象，登高设备为混凝土吊斗、登高作业人员安全保护措施不完善。现要求立即停止该工序施工。并对相应人员加强安全教育，在措施完善后方可继续本工序施工。该通知单 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王进

日期：2021 年 11 月 30 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

