

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-CQ002

致：博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于立柱焊接事宜

内容

经监理巡视发现光伏区 5#立柱焊接，焊缝不饱满，有咬边现象，存在夹渣、气孔、段焊、药皮不清理现象，焊缝质量不符合设计规范要求。（见附件一）

要求对所有不符合条件的焊缝补焊，务必达到设计规范要求。现要求你单位立即整改，重新补焊后，报监理项目部现场检查。该通知单 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

时金宝

日期：2021 年 8 月 11 日

