

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-XL00

致：中水东北勘察设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于导线施工事宜

内容

业主和监理方巡视中发现，1#-4#导线展放时。1#无地锚、4#地锚设置不规范，要求立即整改，未整改完成复验前严禁进行下道工序。要求你方加强现场管理避免出现类似情况，该通知单要求三日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2021年10月6日

GFDZJBM13: 文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号:

[illegible]