

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-XL004

致：中水东北勘察设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于塔基基础事宜

内容

经业主和监理方巡视发现 34#基础柱头有大面积起砂情况，现场通过回弹仪检测塔基基础混凝土（7 月 26 日浇筑完毕）达不到预期强度，现要求你单位提供专项整改方案并尽快整改，避免影响后期塔材安装工作。要求你单位对已浇筑塔基进行排查，若有类似情况及时上报项目部并尽快处理。该通知单要求三日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  李

日期： 2021 年 8 月 10 日