

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-XL005

致：中水东北勘察设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于接地施工事宜

内容

经业主和监理方巡视发现你方在对端间隔改造施工时，接地焊接搭接方式与图纸设计要求不符。防腐材料与设计要求不符，现要求你单位立即整改，未完成整改复验前不允许私自隐蔽。望你方加强现场质量管理以免发生类似情况。该通知单要求三日内回复。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：方永红

日期：2021年10月17日

