

监理通知单

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-005

致 浙江众能工程技术有限公司（施工项目部）：

事由：关于1#屋面导轨、支架验收事宜

内容：1、采光带安全网不符合要求。

2、导轨扭曲不垂直，不符合要求。

3、部分导轨变形，要求施工单位更换。

4、部分夹具变形，要求施工单位更换。

5、螺丝螺帽锈蚀，要求施工单位对锈蚀部位做防腐处理。

6、钢直梯未做防腐。

以上问题要求你单位接到通知单后立即整改，在3个工作日内整改完成并进行书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.12.12

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

