

监理通知单

工程名称：沐阳中郑苏讯新能源有限公司新建2.85MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-007

致 浙江众能工程技术有限公司 (施工项目部):

事由：关于1#屋面擅自擅自施工事宜

内容：1、1#屋面支架未经验收擅自安装组件，现要求你单位对已安装的组件进行拆除并吊出施工现场，支架验收合格后再进行组件安装，所造成的一切损失由你单位承担。

以上问题要求你单位接到通知单后立即整改，在1个工作日内整改完成并进行书面回复。

(详情见附图)

项目监理机构 (章):

总/专监理工程师 (签字): 蔡和林

日期: 2021.10.21

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

沐阳中郑苏讯新能源有限公司新建
2.85MW屋顶分布式光伏发电项目
施工项目部

附:

