

监理通知单

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-008

致 浙江众能工程技术有限公司（施工项目部）：

事由：关于2#屋面检修通道事宜

内容：1、2#屋面检修通道连接处未固定。

2、2#屋面检修通道与支架连接处发现部分锈蚀现象。

以上问题要求你单位接到通知单后立即整改，在3个工作日内整改完成并进行书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.11.18

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

