

监 理 通 知 单

工程名称：沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SX-TZD-001

致：浙江众能工程科技有限公司苏讯施工项目部

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、个别组件背板有划伤现象；
- 2、组件排布时应两人抬起，不应一人背板，目前发现有此现象，给予警告，再次发现经济处罚；
- 3、支架连接件螺丝未紧；
- 4、夹具螺丝未紧；
- 5、支架螺丝缺少弹垫、平垫；（下页附图）

以上问题要求你项目部按照施工标准立即整改，整改完成验收合格后方可进行下道工序；

抄送：海宁科贸微电网技术有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2021年12月21日



