

监理通知回复单

工程名称：南通新必奥 1.016MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SMDL-WXAZ-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：	
我方接到编号为 SMDL-ZHJL-001 的监理工程师通知后，已按照要求完成了 屋面支架、夹具紧固 工作，现报上，请予以复查。	
事由：屋面支架、夹具检查并紧固	
接监理工程师通知单 SMDL-ZHJL-001 后，我施工方立即安排专人对屋面安装的组件支架导轨、夹具进行全面检查、对发现未紧固到位的部位进行紧固并全面做好标识，请项目监理工程师进行复查。	
 承包单位（章）江苏神马电力股份有限公司 项目经理：杨常峰 日期：2021 年 10 月 4 日	
项目监理机构复查意见： 经复查整改结果符合要求。  项目监理机构（章）江苏神马电力股份有限公司 专业监理工程师：王明官 日期：2021.10.4	

填报说明：

1. 本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

