

监理工程师通知单

工程名称：兰溪市梦辉新能源有限公司 400KW_p 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）

编号：CZZH-LXMTS-TZ-001

致：浙江锦成电力工程有限公司施工项目部：

主题：直流电缆敷设质量安全事宜

内容：我监理项目部对现场施工进行巡查发现，屋面个别组串电缆敷设存在断接现象，断接处预采用 MC4 公母插头连接，不符合图纸设计要求，存在安全隐患。经我监理项目部与业主项目部沟通后，现要求施工单位即刻安排施工人员对该部位进行整改，符合图纸设计要求。



针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并 2 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：沙奇毅

日期：2021 年 10 月 30 日

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备