

B-01 监理工程师通知单 (H)

(控制类型: H, 检查方式: R)

表号: B-02

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目 编号: GFLP-JLTZ-001

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目 EPC 总承包项

目部 (承包单位):

主题: 关于光伏区箱变平台施工质量事宜

内容:

2021 年 11 月 04 日监理项目部对光伏区箱变平台施工情况进行了检查, 发现使用的部分材料与图纸要求不符, 图纸要求使用 5#槽钢, 而你方现场使用的是 50*50 的角钢, 与图纸要求不符。

针对存在的问题, 现要求你单位严格自查, 立即按图纸要求进行整改, 整改完成自检合格后报监理项目部复查, 确保工程质量符合要求, 否则将给予严厉的经济处罚!

以上限 2021 年 11 月 06 日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期 2021 年 11 月 04 日

承包单位签收

承包单位 (章):

项目经理: 

日 期: 2021.11.4

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 建设单位 (业主项目部) 存 1 份, 监理项目部存 1 份, 承包单位存 1 份。