

监理工程师通知单

工程名称：苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-003

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于车棚尽快整改事宜

通知内容：

监理现场巡视检查发现车棚斜拉撑未安装垫片、部分檩条不直不平，迟迟未整改，现要求你单位尽快整改报验后进入下道工序，否则因此延误并网发电所造成的一切损失有你单位承担。

针对上述问题，望贵公司能引起重视，尽快安排整改并报验。否则由此造成的一切后果由贵公司承担，限一日之内回复项目监理部，望知悉。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



扫描全能王 创建