

监理工程师通知单

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

表号：FD-B1

编号：ZHJL-TZD-006

致：江苏天力建设集团有限公司项目部

事由：关于配电房基础施工的相关事宜

通知内容：

你单位在进行配电房基础施工时，所采用的钢筋混凝土材料中，钢筋、水泥、砂石、砖未送检，混凝土配合比也未提供，绑扎钢筋未进行验收即进行混凝土浇筑工作，限你单位立即进行整改，将该工程所涉及材料逐一进行送检，并报送监理项目部。同时提供基础混凝土详细配比。限你单位于 1 日之内回复并按照上述内容执行，否则造成的一切损失由你单位承担，望知悉。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2021.12.27



扫描全能王 创建