

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-007

致: 江苏天力建设集团有限公司项目部

事由: 关于现场施工安全相关事宜

通知内容:

监理现场巡视发现屋面采光带未做防护、上下爬梯未安装防坠器、工人上下爬梯未佩戴安全带, 存在安全隐患, 限你单位立即进行整改并报验后施工, 确保施工安全, 限你单位于 1 日之内整改并回复, 否则因此造成的一切损失由你单位承担, 并进行相应经济考核, 望知悉。

项目监理部 (章):

总/ 专业监理工程师:

日

期: 2022.3.5



扫描全能王 创建