

监 理 通 知 单

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：阳西县必奥光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于安全施工事宜

内容：

贵单位承建的【阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目】工程，今日
监理人员发现成品车间楼梯有一块踏板两端固定螺丝松动，踏板上下翻转，人
员上下屋顶存在极大安全隐患，现监理项目部要求贵单位在下午上班以前务必
整改完成，并安排人员逐一检查固定螺丝，再不能以现场无配套扳手为由拖延
整改时间，未整改前严禁施工人员上至成品车间屋面。

监理项目部（章）

总监理工程师：杜召林

日期：2021年12月16日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建